

POLGÁRMESTERI HIVATAL, ZSANA		
ÉRKEZETT		
Érkezett: 2019 MÁJ. 17.	datum	
Zsana/614-1/2019	Mell.: 3	db
Előszám:	Utószám:	Előadó: K.M.

Visnyei Miklós
Zsana Önkormányzat Polgármestere
6411 Zsana
Kossuth u. 3

ÖNÖK IKTATÓSZÁMA

IKTATÓSZÁM

ÜGYINTÉZŐ

TÁRGY

F7148-46486-2/2019

Frei János

Tájékoztatja az elmúlt évben a község területén végzett munkájáról.

Kiskunhalas, 2019-05-14

Tisztelt Polgármester Úr!

A községben közüzemi szolgáltatást végző NKM Észak-Dél Földgázhálózat Zrt. Kiskunhalasi Üzemegysége rövid áttekintést ad az elmúlt esztendőben végzett földgázelosztási - szolgáltatási tevékenységéről.

A Kiskunhalasi Üzemegység Zsana települést érintő – szolgáltatási tevékenysége:

- Beruházási munkák indítása,
- A hálózati és szolgáltatási feladatok számlázásának előkészítése,
- A közterületen és telekhatáron belüli gázszivárgások feltárása és elhárítása,
- Az elosztó vezetékek műszeres hálózat ellenőrzése,
- Hálózat karbantartási és üzemeltetési munkák végzése,
- Fogyasztók ki és bekapcsolása,
- Közműgyeztetés, közmű nyilatkozat kiadás,
- Gázszelvények műszaki átvétele,
- Nyomásszabályozókkal és gázmérőkkel kapcsolatos ügyintézés,

Üzemegységünk legfontosabb feladata : - a gázelosztási tevékenység folyamatos és biztonságos ellátása. Ennek a feladatnak üzemegységünk teljes mértékben megfelelt, a településen gázkimaradás nem történt.

A gázelosztó hálózat üzemeltetés feladatai :

- A földgáz elosztó hálózat nyomvonalán gázszivárgás ellenőrzése.
- A hibabejelentések fogadása **munkaidőben**.
- **Munkaidőn kívül** a hibabejelentések fogadására **24 órás diszpécser szolgálat működik. hívószám : 06-80/820-141.**
- A hálózatellenőrök által feltárt, és bejelentett elosztó hálózati hibák, valamint belső fogyasztói rendszeren előforduló hibák elhárítása.
A diszpécser szolgálat jelzései alapján a hibaelhárító készenléti szolgálat gondoskodik az elosztó hálózati hibák gyors elhárításáról.
- **A szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatosan 2018 évben a diszpécser szolgálat összesen 4 db hibát rögzített a településről.**
- A fogyasztói rendszereken előforduló meghibásodásokat az elsődleges beavatkozó szerelők hárítják el.
- Hálózat karbantartóink folyamatosan végzik a felszíni műtárgyak (öntöttvas csapszekrények, zászlós nyomvonaljelző oszlopok, "G" jelű táblák, tolózárok...) meglétének, működőképességének ellenőrzését.

A gázvezeték hálózat műszaki adatai :

- A külterületen és a belterületen üzemelő gázelosztó hálózat teljes hossza : **16786 m.**
- A gázvezetékek mérete : **DN 20-DN 110**
- Hálózati nyomás külterületen : **6 bar**
- Belterületen : **6 bar**
- A gázkészülékek üzemeltetéséhez szükséges gáznyomást **25-28 mbar** háztartási nyomásszabályozók és körzeti nyomásszabályozó biztosítja.

Gázfogyasztók létszáma : 151 db fogyasztási hely.

TMK Munkálatok :

Tolózár karbantartás : 1 db

ISG földi elzáró karbantartás : 2 db

« G » jelű tábla pótlás : 8 db

« G » jelű tábla festés : 7 db

Elosztó hálózat meghibásodás 0 db fordult elő.

Elosztó hálózat ellenőrzés :

A külterületen és a belterületen üzemelő elosztó vezetékek gáztömörtség ellenőrzését rendszeresen végezzük számítógépes nyilvántartásból származtatott lista alapján.

A szilárd burkolatú utak mentén műszerekkel felszerelt gépjárművel is végeztünk hálózat ellenőrzést.

Az elmúlt évben műszeres gázhálózat vizsgálatot – 19470 m – elosztó vezetéken végeztünk, az ellenőrzések alkalmával a hálózat ellenőrök meghibásodást nem észleltek.

Gázvezeték rongálás a községben nem történt.

Az elosztó vezetékek anyaga acél és PE, a leágazó vezetékek vegyes PE-acél anyagúak.

Szagszint ellenőrzés : Folyamatosan az éves terv alapján a gázfogadónál műszeres szaghatás ellenőrzést végzünk. (2 db/év)

2018-as évben bejelentett hibák :

Az elmúlt évben a diszpécser szolgálat összesen 4 db hiba bejelentést regisztrált.

A rögzített hibák közül 2 db nyomásszabályozónál fordult elő, 1 db. mérőszivárgás, 1 db.főcsap szivárgás. Elosztóvezeték rongálás nem történt.

A bejelentett hiba elhárításokat üzemegységünk garantált szolgáltatás keretében végezte, ennek megfelelően az elsődleges beavatkozó szerelő minden esetben a bejelentéstől számított 2 órán belül megkezdte a beavatkozást.

Gázfogyasztó kikapcsolásra nem került sor.

Munkaidőn kívül és munkaszüneti napokon a bejelentett üzemzavarok gyors és szakszerű elhárítását az NKM Észak-Dél Földgázhálózat Zrt. területileg illetékes készenléti szolgálatot működtet az alábbi összetételben :

- **Területi Műszaki Készenlétes : 1 fő**
- **Kiskunhalasi elsődleges beavatkozó : 1 fő**
- **Kiskunmajsai elsődleges beavatkozó : 1 fő**
- **Másodlagos beavatkozó mindkét körzetre : 1 fő**
- **Gázfogadó karbantartó a Gázüzem területére : 1 fő**

A készenléti szolgálat folyamatos ellátását 4 fő Területi Műszaki Készenlétes, 12 fő gázszerelő biztosítja.

Zsana község a Kiskunmajsai beavatkozási körzethez tartozik.

A készenléti szolgálatot ellátó munkatársak anyaggal és eszközzel felszerelt gépjárművekkel saját lakóhelyükön parkolva várják a diszpécseről érkező riasztásokat.

Üzemegységünkön a szolgáltatás megfelelő színvonalú ellátásához a személyi és tárgyi feltételek megvannak, megfelelő gépjármű, műszer, műszaki és technikai berendezés áll rendelkezésre.

Zsana település lakossági és közületi fogyasztói részéről reklamáció jelzés vagy panasz bejelentés nem volt.

A hálózat üzemeltetéssel kapcsolatos feladataink gyors és hatékony végzéséhez az NKM Észak-Dél Földgázhálózat Zrt. Vezetése a szükséges munkagépekkel és munkaerővel rendelkező- külső beszállítót alkalmaz.

Gázszivárgás, gázömlés vagy egyéb más, bontással járó beavatkozás esetén a bontási és helyreállítási munkákat megrendelésünk alapján nevezett vállalkozó végzi.

Tevékenységünket a MEH által jóváhagyott Üzletszabályzat- alapján végezzük.

Az üzletszabályzat tartalmazza a garantált szolgáltatások azon körét, mely tevékenységek végzéséről a MEH felé jelenési kötelezettségünk van.

Az üzletszabályzat telephelyünkön megtalálható, érdeklődés esetén tartalma bárki részére hozzáférhető.

Az Üzletszabályzat interneten a www.nkmedgazhalozat.hu weboldalon olvasható.

Az Üzem vezetése és mint az elosztói engedélyes helyi illetékese a szolgáltatás színvonalát jónak tartjuk, igyekszünk a fogyasztók igényeit, problémáit jó színvonalon garantált szolgáltatás keretében megoldani.

Kapcsolattartó:


Fejes Ferenc üzemegység vezető

Mobil: +36 30 303-2365

fejes.ferenc@nkm.energy

NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt.
39

Tisztelettel :



Fejes Ferenc
Üzemegység vezető



Frei János
gázhálózati művezető